

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 23 г.

Название потребителя Отопление нежилое Абонент _____
 Адрес потребителя Ильинский б-р д.2А Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-401-5-5-3-1 Сер.ном. 130706 Расход под 0.048..12.000 м3/ч Ду 25 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.048..12.000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	rпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
01-02	0.63583	67.3	61.5	108.422	122.239	-13.817	0.000	> 9.8	8.7	24.00
02-02	0.64201	68.8	62.8	108.005	121.784	-13.779	0.000	> 9.8	8.7	24.00
03-02	0.62986	68.8	62.9	107.554	121.270	-13.716	0.000	> 9.8	8.7	24.00
04-02	0.62619	67.6	61.8	107.504	121.196	-13.692	0.000	> 9.8	8.7	24.00
05-02	0.68361	73.2	66.8	107.344	121.088	-13.744	0.000	> 9.8	8.7	24.00
06-02	0.78656	76.3	69.0	107.581	121.438	-13.857	0.000	> 9.8	8.7	24.00
07-02	0.81854	80.6	72.9	107.073	120.899	-13.826	0.000	> 9.8	8.6	24.00
08-02	0.81089	84.4	76.8	107.208	121.058	-13.850	0.000	> 9.8	8.6	24.00
09-02	0.71704	81.1	74.4	107.862	121.731	-13.869	0.000	> 9.8	8.7	24.00
10-02	0.69906	80.4	74.0	107.853	121.708	-13.855	0.000	> 9.8	8.6	24.00
11-02	0.72602	83.9	77.1	107.693	121.563	-13.870	0.000	> 9.8	8.7	24.00
12-02	0.71897	> 92.7	> 85.6	101.220	< 114.318	-13.098	0.000	> 9.8	8.6	# 22.76
13-02	0.78159	102.0	94.6	105.255	118.923	-13.668	0.000	> 9.8	8.6	24.00
14-02	0.64773	91.7	85.5	105.982	119.609	-13.627	0.000	> 9.8	8.7	24.00
15-02	0.73384	99.2	92.2	105.299	118.934	-13.635	0.000	> 9.8	8.6	24.00
16-02	0.78818	100.7	93.2	105.144	118.801	-13.657	0.000	> 9.8	8.6	24.00
17-02	0.84433	102.7	94.6	105.089	118.785	-13.696	0.000	> 9.8	8.6	24.00
18-02	0.85666	107.9	99.7	104.879	118.576	-13.697	0.000	> 9.8	8.7	24.00
19-02	0.85071	113.4	105.2	104.388	118.064	-13.676	0.000	> 9.8	8.7	24.00
20-02	0.82542	114.9	107.0	104.345	117.998	-13.653	0.000	> 9.8	8.6	24.00
21-02	0.99448	123.3	113.7	103.628	117.346	-13.718	0.000	> 9.8	8.6	24.00
22-02	1.23761	137.9	125.9	102.822	116.741	-13.919	0.000	> 9.8	8.6	24.00
23-02	1.15378	138.9	127.7	103.254	117.180	-13.926	0.000	> 9.8	8.6	24.00
24-02	0.91773	138.2	129.3	103.137	116.841	-13.704	0.000	> 9.8	8.7	24.00
25-02	0.65833	131.0	124.6	103.819	117.336	-13.517	0.000	> 9.8	8.7	24.00
26-02	0.61861	127.9	121.9	103.978	117.460	-13.482	0.000	> 9.8	8.6	24.00
27-02	0.74313	126.2	119.0	104.172	117.787	-13.615	0.000	> 9.8	8.7	24.00
28-02	0.81691	127.2	119.4	104.358	118.063	-13.705	0.000	> 9.8	8.7	24.00
Итого	21.96362	99.8'	92.5'	2954.868	3338.736'	-383.868	0.000	9.8	8.7	670.76

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 672.00ч = 670.76ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.92ч + 0.32ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
01-03-23 00:00	797.90349	129065.062	140024.672	30726.81
01-02-23 00:00	775.93987	126110.194	136685.936	30056.05
Итого	21.96362	2954.868	3338.736'	670.76

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тощ = 672.00ч
 Обновление 2.49 18-12-17 15ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

01-03-23 Подпись _____

Молодцова Е.И.
Иван Терешин